

T.C.  
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI  
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

7/12168  
G.K. 56

Sayı : B050MAH065000/ 13094  
Konu : 7/12168 esas nolu yazılı  
soru önergesi

2.5.2013

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 19/11/2012 tarihli ve 93793 sayılı yazısı.

İstanbul Milletvekili Aykut ERDOĞDU' nun 7/12168 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak yapılan incelemede;

Bahse konu patlamanın yaşandığı yerde bulunan şantiyenin Zafer Dershanelerine ait özel okul alanı inşaatı olduğu,

Bu projenin yapı ruhsatının, 03.10.2012 tarihinde Etimesgut Belediyesi tarafından verildiği,

Şantiye sahasının karşısında bulunan ANSE Alışveriş Merkezi binalarının arasındaki boşluktan boru hattı (19 bar) geçtiği, söz konusu hatların Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'ne devredilmeden önce BOTAŞ tarafından ve BOTAŞ kontrollüğünde inşasının yapıldığı,

Yüksek basınçlı doğalgaz boru hattındaki patlamanın yaşandığı bölgede, boru hattının geçtiği güzergahın daha önce BOTAŞ tarafından beton içerisine alındığı, söz konusu güzergah üzerindeki yol geçişinin 10 cm C300 ilave çelikli beton ile kapatılarak emniyete alındığı, okul inşaatının BOTAŞ A.Ş.'nin 06.01.2011 tarih ve 27807 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliğinde belirtilen yaklaşma mesafesi dışında olduğunun tespit edildiği anlaşılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Muammer GÜLER  
Bakan